

Bezeichnung der Apparate	Sammelbef.	Einzel-Bef.	Schaltzeiten ( — bedeutet eingeschaltet)																								Wochenend-schaltung E = ein A = aus	Draht-Nr. neu
			00	02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24													
Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve	100	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09																										
Einzelsp. ohne Tagesnachl. + Zentralsp. Nachtlad.; 2Draht-Steuerung AEK Reserve; Oensingen Einzelsp. und Zentralsp. Tagesnachladung Einzelsp. mit Tagesnachladung } 1Draht-Steuerung Einzelsp. mit Tagesnachladung } Reserve	102	10 11 12 13 14	[Schaltzeiten]																									41 42 45 48
Reserve Reserve Reserve Reserve Reserve	103	15 16 17 18 19																										
Reserve Reserve Reserve Zentralspeicher mit Tagesnachladung; 1Draht-Steuerung Zentralspeicher mit Tagesnachladung; 1Draht-Steuerung	104	20 21 22 23 24	[Schaltzeiten]																									58 59
Reserve Pumpwerke, Schweißstrafos, Lufterhitzer, Fournierpr., grosse Motoren Reserve Reserve Reserve	105	25 26 27 28 29	[Schaltzeiten]																									71
Infrarotstrahler, Rampenheiz., Sauna, HET, LET, MET, NST 1, div. Wärmeapp. Direkt-, Ergänzungs- und Zusatzheizungen Sauna 03 (ab 01.04.2013 keine Sperrung) Boiler mit Tagesfreigabe Reserve Reserve Reserve Bäckereiöfen (+ DT 92) Kirchenheizungen (+ DT 91) (Feiertage wie WE) Reserve	106	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39	[Schaltzeiten]																								E Fr 12.20 - Mo 11.00 E Fr 12.20 - Mo 11.00 E Fr 12.20 - Mo 11.00 E Fr 12.20 - Mo 11.00 E Fr 12.20 - Mo 11.00 E Fr 12.20 - Mo 11.00	72 73 72 75 76 78
Boiler 4h Gr.1 } bestehende Leistungsreihe I Boiler 4h Gr.2 } Boiler 4h + WE Gr.3 } Boiler 4h + WE Gr.4 } Reserve	108	40 41 42 43 44	[Schaltzeiten]																								E Sa 14.00 - Mo 07.00 E Sa 15.00 - Mo 07.00	11 12 16 17
Boiler 8h Gr.1 } Leistungsreihe III Reserve Gr.2 } Boiler 8h + WE } Reserve } Reserve	109	45 46 47 48 49	[Schaltzeiten]																								E Sa 12.20 - Mo 07.00	23 28
Boiler 6h Gr.1 } Leistungsreihe II Boiler 6h Gr.2 } Boiler 6h + WE Gr.3 } Boiler 6h + WE Gr.4 } Reserve	110	50 51 52 53 54	[Schaltzeiten]																								E Sa 13.00 - Mo 07.00 E Sa 13.00 - Mo 07.00	21 22 26 27
Wärmepumpen Wärmepumpen Freigabe EEA Reserve Reserve Reserve	111	55 56 57 58 59	[Schaltzeiten]																								E Fr 12.20 - Mo 11.00 E täglich um 07.00	31 32
Strassenbeleuchtung halbnacht normal Ein und Aus mit Dämmerungssch. Strassenbeleuchtung halbnacht spezial Ein und Aus mit Dämmerungssch. Strassenbeleuchtung ganznacht normal Ein und Aus mit Dämmerungssch. Strassenbeleuchtung halbnacht WE mit Dämmerungsschalter Strassenbeleuchtung halbnacht Sommer Ein und Aus mit Dämmerungssch. Reserve Reserve Reserve Reserve	112	60 61 62 63 64 65 66 67 68	[Schaltzeiten]																								Sa+So mit Dämmerungss. Jan.-April + Sept.-Dez.	93 94 91 95 99
Freigabe Kumulation 1x pro Monat (spezial)	-	69	[Schaltzeiten]																								E 1. d. Mts 00.01-00.03	88
Leistungsmesswerk A Leistungsmesswerk B Reserve Reserve Reserve Leistungsmesswerk Vertriebspartner (Tag); Oensingen Reserve Reserve	114	70 71 72 73 74 75 76	[Schaltzeiten]																									8 8 8
Kumulation monatlich E: 2, 4, 6, 8, 10, 12 Reserve Reserve	-	77 78 79	[Schaltzeiten]																									6 7
Boiler 4h + WE Gr.5 } neue Leistungsreihe I Boiler 4h + WE Gr.6 } Boiler 4h Gr.7 } neue Leistungsreihe I Boiler 4h Gr.8 } Reserve	116	80 81 82 83 84	[Schaltzeiten]																								E Sa 15.00 - Mo 07.00 E Sa 14.00 - Mo 07.00	18 19 13 14
Boiler 4h Boiler 4h + WE Reserve Reserve Reserve	117	85 86 87 88 89	[Schaltzeiten]																								E Sa 14.00 - Mo 07.00	15 20
Doppeltarif A ohne WE Doppeltarif B mit WE Doppeltarif C ohne WE Doppeltarif D ohne WE	118	90 91 92 93	[Schaltzeiten]																								A Sa. 12.00 - Mo 07.00	2 3 5 5
Doppeltarif EEA Doppeltarif WE EEA Reserve Tagessynchronisierung R05 Empfänger (Samstags) Zeitsynchronisierung R05 Empfänger Reserve	-	94 95 96 97 98 99	[Schaltzeiten]																								A Sa. 12.00 - Mo 07.00	4 9 89